



УТВЕРЖДАЮ
Директор РЖД лицей № 14
О.С. Штепина
02 2024 года

План мероприятий по устранению замечаний Иркутской транспортной прокуратурой согласно представления об устранении нарушений федерального законодательства о социальной защите инвалидов и о пожарной безопасности от 26.02.2024 № 18-2024/Прдп25-24-20009308

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка об исполнении
1.	Вопреки п.5.1.14 СП 59.13330.2020 внешняя лестница главного входа в здание ЧОУ "РЖД лицей № 14", ведущая в том числе в помещение для голосования, не оборудована пандусом для подъема маломобильных групп населения (далее также - МГН)	Март 2024	Заместитель директора по ХР	
2.	В нарушение п.5.1.10 и п.5.1.1 СП 59.13330.2020 проступи краевых ступеней лестничного марша главного входа в здание не обозначены тактильно-контрастными наземными указателями, в границах входной площадки отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте	Март 2024	Заместитель директора по ХР	
3.	Вопреки п.6.1.10 СП 59.13330.2020 на главном входе в здание ЧОУ "РЖД лицей № 14" отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом	Март 2024	Заместитель директора по ХР	
4.	Один из ручных электрических фонарей в помещении охраны неисправен	Март 2024	Заместитель директора по ХР	
5.	Неисправны 6 дверных доводчиков	Март 2024	Заместитель директора по ХР	
6.	Светильники аварийного освещения не выделены цветом, отсутствуют знаки	Март 2024	Заместитель директора по ХР	

	"Курение и пользование открытым огнем запрещено"			
7	Фактическое расположение огнетушителей в кабинетах №№ 105, 106 не соответствует местам их размещения	Март 2024	Заместитель директора по ХР	
8	Установлен факт использования нестандартного удлинителя и незакрепленного полового покрытия.	Март 2024	Заместитель директора по ХР	

Подготовил: Заместитель директора по ХР



В.Н. Ильенков